

Deklaracja zgodności

Deklaracja na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Producent (Nazwa, Adres) EFEN GmbH
Gewerbepark-Nord 6
04938 Uebigau-Wahrenbrück, Germany

Upoważniony przedstawiciel (Nazwa, Adres) EFEN Sp. z o.o.
Al. Młodych 26-28
41-106 Siemianowice Śląskie

Nazwa wyrobu

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 67250-0029-VL | HH-VL TP 36kV 2A FC TB 537/55 |
| 67250-0049-VL | HH-VL TP 36kV 4A FC TB 537/55 |
| 67250-0069-VL | HH-VL TP 36kV 6,3A FC TB 537/55 |
| 67250-0109-VL | HH-VL TP 36kV 10A FC TB 537/55 |
| 67250-0169-VL | HH-VL TP 36kV 16A FC TB 537/55 |
| 67250-0209-VL | HH-VL TP 36kV 20A FC TB 537/55 |
| 67250-0259-VL | HH-VL TP 36kV 25A FC TB 537/55 |
| 67250-0329-VL | HH-VL TP 36kV 31,5A FC TB 537/56 |
| 67250-0409-VL | HH-VL TP 36kV 40A FC TB 537/55 |
| 67250-0509-VL | HH-VL TP 36kV 50A FC TB 537/86 |
| 67250-0639-VL | HH-VL TP 36kV 63A FC TB 537/86 |
| 67250-0809-VL | HH-VL TP 36kV 80A FC TB 537/86 |
| 67250-1009-VL | HH-VL TP 36kV 100A FC TB 537/86 |
| 67250-1259-VL | HH-VL TP 36kV 125A FC TB 537/86* |
| 67250-1609-VL | HH-VL TP 36kV 160A FC TB 537/86* |
| 67250-2009-VL | HH-VL TP 36kV 200A FC TB 537/86 |

*Wkładki topikowe 125A i 160A są homogeniczne do 200A

Oznaczenie Wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe (back-up) średniego napięcia

Oznaczony wyrób został skonstruowany i wykonany ze spełnieniem założeń Systemu Zapewnienia Jakości DIN EN ISO 9001 zatwierdzonym przez DQS (Niemieckie Stowarzyszenie Certyfikacji i Systemów Jakości) zgodnie z następującymi normami:

Normy IEC 60282-1 Ed.7.0 10/2009; EN 60281-1:2009-12; DIN EN 60282-1 VDE 0670-4:2010-08 polski odpowiednik PN-EN 60282-1:2010 - wersja angielska

IEC 60282-1 Ed.7.1 07/2014; EN 60281-1:2009-12+A1:2014-10; DIN EN 60282-1 VDE 0670-4:2015-05 polski odpowiednik PN-EN 60282-1:2010+A1:2015-03 - wersja angielska

Wymiary Zgodnie z DIN 43 625, długość, e=442mm

Napięcie znamionowe U_n : 24 kV
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Znamionowa zdolność wyłączeniowa I_1 : Znamionowa zdolność wyłączeniowa I_1 : 63 kA do 100A; 40 kA dla 125A; 31,5 kA dla 160A wkładki bezpiecznikowej HH
Typ wybijaka 30 mm, średni, 80N

Podpisy uprawnionych ze strony upoważnionego przedstawiciela:


EFEN 
MARCIN RAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU

To oświadczenie potwierdza zgodność z wyżej wymienionymi wytycznymi europejskimi i obowiązuje na całym świecie w powołaniu się na wykazane wyżej normy, nie zawiera jednak żadnego zapewnienia właściwości.