

Deklaracja zgodności

Deklaracja na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Producent (Nazwa, Adres)	EFEN GmbH Gewerbepark-Nord 6 04938 Uebigau-Wahrenbrück Germany	
Upoważniony przedstawiciel (Nazwa, Adres)	EFEN Sp. z o.o. Al. Młodych 26-28 41-106 Siemianowice Śląskie	
Nazwa wyrobu	67210-0029-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 2A FC TB 192/55 * 67210-0049-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 4A FC TB 192/55 * 67210-0069-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 6,3A FC TB 192/55 * 67210-0109-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 10A FC TB 192/55 * 67210-0169-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 16A FC TB 192/55 * 67210-0209-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 20A FC TB 192/55 * 67210-0259-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 25A FC TB 192/55 * 67210-0329-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 31,5A FC TB 192/55 * 67210-0409-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 40A FC TB 192/55 * 67210-0509-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 50A FC TB 192/70 * 67210-0639-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 63A FC TB 192/70 * 67210-0809-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 80A FC TB 192/70 * 67210-1009-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 100A FC TB 192/86 * 67210-1259-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 125A FC TB 192/86 * 67210-1609-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 160A FC TB 192/86 * 67210-2009-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 200A FC TB 192/86 * 67211-0029-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 2A FC TB 292/55 * 67211 -0049-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 4A FC TB 292/55 * 67211-0069-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 6,3A FC TB 292/55 * 67211-0109-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 10A FC TB 292/55 * 67211-0169-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 16A FC TB 292/55 * 67211-0209-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 20A FC TB 292/55 * 67211 -0259-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 25A FC TB 292/55 * 67211-0329-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 31,5A FC TB 292/55 * 67211 -0409-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 40A FC TB 292/55 * 67211-0509-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 50A FC TB 292/70 * 67211-0639-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 63A FC TB 292/70 * 67211-0809-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 80A FC TB 292/70 * 67211-1009-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 100A FC TB 292/86 * 67211-1259-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 125A FC TB 292/86 * 67211-1609-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 160A FC TB 292/86 * 67211-2009-VL HH-Sicherung TP 3/7,2KV 200A FC TB 292/86 *	

* Wkładki topikowe 7,2kV są homogeniczne do 12/14kV

Deklaracja zgodności

Deklaracja na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Oznaczenie Wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe (back-up) średniego napięcia

Oznaczony wyrób został skonstruowany i wykonany ze spełnieniem założeń Systemu Zapewnienia Jakości DIN EN ISO 9001 zatwierdzonym przez DQS (Niemieckie Stowarzyszenie Certyfikacji i Systemów Jakości) zgodnie z następującymi normami:

Normy IEC 60282-1 Ed.7.0 10/2009; EN 60281-1:2009-12; DIN EN 60282-1 VDE 0670-4:2010-08 polski odpowiednik PN-EN 60282-1:2010 - wersja angielska

IEC 60282-1 Ed.7.1 07/2014; EN 60281-1:2009-12+A1:2014-10; DIN EN 60282-1 VDE 0670-4:2015-05 polski odpowiednik PN-EN 60282-1:2010+A1:2015-03 - wersja angielska

Wymiary Zgodnie z DIN 43 625, długość, e=442mm

Napięcie znamionowe U_n : 24 kV

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Znamionowa zdolność wyłączeniowa I_1 : Znamionowa zdolność wyłączeniowa I1: 63 kA do 100A; 40 kA dla 125A; 31,5 kA dla 160A wkładki bezpiecznikowej HH

Typ wybijaka 30 mm, średni, 80N

Podpisy uprawnionych ze strony upoważnionego przedstawiciela:


MARCIN RAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU

To oświadczenie potwierdza zgodność z wyżej wymienionymi wytycznymi europejskimi i obowiązuje na całym świecie w powołaniu się na wykazane wyżej normy, nie zawiera jednak żadnego zapewnienia właściwości.